

## УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

Дата происшествия:	08.09.2019 в 01 час. 43 мин.	<p><b>1. Технические причины аварии:</b> - потеря электропитания оборудования связи (мультиплексоры ММХ12) в ТКШ №4 из-за неисправности блока питания ~220/48 В</p> <p><b>2. Организационные причины:</b> - отсутствия в штатном расписании Уруссинской ГРЭС персонала, ответственного за обслуживание и эксплуатацию оборудования СДТУ станции, а также утвержденной актуальной инструкции по предотвращению и ликвидации аварий с указаниями для дежурного персонала по его действиям при полном прекращении функционирования оборудования СДТУ Уруссинской ГРЭС.</p> <p>- не организовано должным образом эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание принадлежащего оборудования и устройств ООО «Энергопартнер», не урегулированы взаимоотношения с СО ЕЭС РДУ Татарстана.</p> <p>- отсутствует планирование и осуществления технического обслуживания оборудования СДТУ.</p> <p>- отсутствие проектных решений, обеспечивающих функционирование двух независимых каналов связи объекта электроэнергетики с диспетчерским центром.</p> <p><b>3. Технические мероприятия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Восстановить нормальную схему электропитания ТКШ №4.</li><li>- Укомплектовать объект независимыми устройствами бесперебойного питания СДТУ</li><li>- Вывести сигнализацию неисправности электропитания оборудования СДТУ</li><li>- Провести внеочередную профилактическую ревизию сети электропитания с СДТУ и устройств связи.</li></ul> <p><b>4. Извлеченные уроки:</b> Усилить контроль за качеством технического обслуживания об оборудования.</p>
Наименование организации:	Уруссинская ГРЭС (ООО «Энергопартнер»)	
Ведомственная принадлежность:		
Место аварии:	Уруссинская ГРЭС (ООО «Энергопартнер»)	
Вид аварии:	Потеря связи	
<p><b>Краткое описание аварии:</b> произошло нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления.</p> <p><b>Последствия аварии:</b> Произошла полная потеря диспетчерской связи и невозможности передачи телеметрической информации между Филиалом АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана и Уруссинской ГРЭС продолжительностью более одного часа.</p>		